

Łódź, dnia 05.02.2024 roku

Wykonawcy,

biorący udział w postępowaniu

Dot. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „ Remont fontanny w Parku Podolskim”

Poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy Inwestor wymaga zaprojektowania nowych przyłączy (wod-kan, elektr.) do sterowni? Jeśli tak, czy Inwestor dysponuje warunkami technicznymi przyłączy?
Odp: Nie przewiduje się zaprojektowania nowych przyłączy i Inwestor nie dysponuje warunkami technicznymi przyłączy. Do przeprojektowania pozostają istniejące instalacje. Do rozstrzygnięcia na etapie projektowania pozostaje ewentualne zwiększenie mocy na istniejącym przyłączy energetycznym do fontanny.
2. Czy Inwestor dopuszcza rozbudowę istniejącej maszynowni o niezbędną kubaturę uwzględniającą technologię fontanny?
Odp. Zgodnie z zapisem pkt. 1.6 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) przewiduje się wykonanie nowej sterowni obsługującej fontannę uwzględniającej technologię jej działania.
3. Biorąc pod uwagę konieczność uzgodnienia nowych przyłączy termin 90 dni jest nie do dotrzymania. Czy Inwestor wyraża zgodę na wydłużenie terminu ze względu na czas procedowania dokumentacji?
Odp.: Inwestor nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy.

Uwzględniając powyższe nie przewiduje się zmiany terminu złożenia ofert.

Opracował: Marian Gliszczyński